

מסמך הבהרות מספר 2 - תשובות לשאלות**הנדון : מסמך הבהרות לקבלנים - מכרז להקמת גשרים וקיר אקוסטי בשהם 4/2019.****שאלות בנושא לוחות זמנים**

- א. אבקש לדעת את לוחות הזמנים הנדרשים להקמת כל גשר באופן פרטני.
- ב. במסמך א-1 סעיף 5 אין התייחסות ללוח הזמנים.....כמפורט בעמ' 19 חוברת המכרז
- ג. לשם מיצוי התהליך בשלמותו וע"מ שנוכל להגיש הצעת מחיר אנו מבקשים בזאת את דחיית המכרז בשבוע לכל הפחות.

תשובות בנושא לוחות זמנים

- א. הקבלן אחראי לסיום העבודה בלוח הזמנים המוגדר במכרז.
- הקבלן יכין לוח זמנים מפורט לביצוע, לאישור המזמין, במסגרת לוח הזמנים הכולל המצוין במכרז.
- ב. סה"כ זמן ביצוע מקסימלי של הפרויקט הינו 16 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה (להלן "תקופת הביצוע") ואשר כולל את תקופות הביצוע של החלקים השונים של כל העבודות שיוזמנו ע"י המזמין, ללא יוצא מהכלל, ולרבות, זמן ההמתנה, עיכובים, טווח ביטחון וזמן הביצוע של עבודות נוספות אם יהיו כאלה.
- ג. **הבקשה נדחית**, מועד החזרת המכרז כפי שפורסם ללא שינוי - מועד אחרון להגשת ההצעות, יום ה', 15/8/19, בשעה 09:30 בבוקר, במשרדי החברה הכלכלית שהם.

שאלות לקיר אקוסטי :

1. הקיר נקרא מזה שנים מספר – גיאורוק ולא רוק דלתא.
2. כל הקירות שהתקנו חוץ מגבעתיים (אינטנסיבי) הם מסוג אקסטנסיבי ועוביים 160 מ"מ.
3. לא ניתן לייצר אלמנט שגובהו עולה על 5 מטר (הסטנדרט 4 מטר)

תשובה לשאלות לקיר אקוסטי

1. יש לעדכן את השם, **גיאורוק ולא רוק דלתא**.
2. בפרויקט זה הקיר אקסטנסיבי.
3. ניתן לבצע את הקיר בחתיכות של 4 מ' רוחב (בין עמודי הפלדה) ו- 0.5 - 2 מ' גובה ולהשחיל אחד אחרי השני.

שאלה לחיפוי אבן

- בכ"כ של הפרויקט שבנדון, עמ' 6, פרק 02 סעיף מס' 01.02.4.015 וגם בסעיפים אחרים בהמשך (סעיף חוזר על עצמו בכמה מבנים) מצוין "חיפוי קירות ... באבן "חמי" כולל רשת זיון מגולוונת" להבנתנו הדרישה היא לחיפוי מאבן טבעית לעומת זאת בפרט חיפוי בתוכנית מצ"ב מצוין: אריח דמוי אבן "חמי" שלהבנתנו הנ"ל פריט מתועש ולא אבן טבעית - נודה על הבהרה מדויקת מה נדרש מהקבלן.

תשובה לחיפוי אבן

חיפוי הקירות באבן "חמי" טבעית כולל רשת זיון מגולוונת", אולם הקבלן יהיה רשאי להציג אבן מתועשת באיכות ומראה קרוב לאבן הטבעית לבדיקה ואישור המתכנן.

**מסמך ההבהרות מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
כל חברה/קבלן המגישה הצעה למכרז הנ"ל מתבקשת לצרף מסמך
זה כאשר הוא חתום כנדרש.**

תאריך: _____ חתימת המציע: _____